

測試報告

報告編號： UG/2018/31275

日期： 2018年03月30日

頁數： 1 of 2



三商美福室內裝修股份有限公司
臺北市中山區建國北路2段145號3樓

以下測試之樣品係由申請廠商所提供及確認：

產品名稱： V313 化粧粒片板
申請廠商： 三商美福室內裝修股份有限公司
產品型號： J620 蔚藍
生產或供應廠商： 永森家具系統有限公司
原產國： 土耳其
送樣日期： 2018年03月21日
測試日期： 2018年03月21日 ~ 2018年03月30日


測試結果：

測試項目	CAS No	測試方法	測試結果		定量/偵測 極限	單位
			最大值	平均值		
甲醛釋出量	000050-00-0	本測試參考CNS 2215方法，以分光光度計(UV/VIS)檢測。	0.267	0.262	0.0290	mg/L

- 備註：1. 本報告不得分離，分離使用無效。
2. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
3. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "N.D." 或 "陰性" 表示。
3. CNS 2215 粒片板 甲醛釋出量標準如下：
F1 最大值：0.4mg/L以下 平均值 0.3mg/L以下
F2 最大值：0.7mg/L以下 平均值 0.5mg/L以下
F3 最大值：2.1mg/L以下 平均值 1.5mg/L以下

- END -

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.


Shin-Jyh Chen
Manager



測試報告

報告編號： UG/2018/31275

日期： 2018年03月30日

頁數： 2 of 2



三商美福室內裝修股份有限公司
臺北市中山區建國北路2段145號3樓

樣品照片

UG/2018/31275

